

注文先: To-KAI 殿

分析結果速報

発行No NS030951-01Z

1/1

受注番号:

営業担当:

報告書宛先:

件名:

特記事項:

No	試料名	採取日	JIS A 1481-1 (偏光顕微鏡法)						JIS A 1481-3 (X線回折法) 基準値[0.1以下] 単位[%]				
	採取場所	採取時刻	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト/ アクチノライト	アンソフィライト
001	外壁塗料 [Redacted]	2020/1/23 -	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	***	***	***	***	***