分 析 結 果 速 報

注 文 先： To-KAI 殿

発行No NS030951-01Z
発行日 2020/1/28

受注番号:
営業担当:
報告書宛先:
件 名 :

特記事項：

No	試料名 / 採取場所	採取日 / 採取時刻	JIS A 1481-1（偏光顕微鏡法） クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	JIS A 1481-3(X線回折法) 基準値[0.1以下] 単位[%] クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト/アクチノライト	アンソフィライト
001	外壁塗料 / [redacted]	2020/1/23 / -	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	***	***	***	***	***